

# RÉFÉRENCES MERSEN

## PORTE-FUSIBLES CLASSE J - GEN2

### PORTE-FUSIBLES 30- 100 A

Pôles	Ampérage	Types de connecteur	Fils	# de référence Non renforcé	# de référence Renforcé à ressort	# de référence - Gen2
MODULE	30	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60300J	60305SJ	N'est plus nécessaire
1	30	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60301J	60306SJ	FB60J30B1
2	30	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60302J	60307SJ	FB60J30B2
3	30	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60303J	60308SJ	FB60J30B3
MODULE	30	VIS	Cu #4-14	60310J	60315SJ	N'est plus nécessaire
1	30	VIS	Cu #4-14	60311J	60316SJ	FB60J30S1
2	30	VIS	Cu #4-14	60312J	60317SJ	FB60J30S2
3	30	VIS	Cu #4-14	60313J	60318SJ	FB60J30S3
MODULE	30	PLAQUE DE SERRAGE	Cu #4-14	60320J	60325SJ	N'est plus nécessaire
1	30	PLAQUE DE SERRAGE	Cu #4-14	60321J	60326SJ	FB60J30P1
2	30	PLAQUE DE SERRAGE	Cu #4-14	60322J	60327SJ	FB60J30P2
3	30	PLAQUE DE SERRAGE	Cu #4-14	60323J	60328SJ	FB60J30P3
MODULE	30	BOÎTE	Cu #4-14	-	60355SJ	No longer needed
1	30	BOÎTE	Cu #4-14	-	60356SJ	Contacter les services techniques
2	30	BOÎTE	Cu #4-14	-	60357SJ	Contacter les services techniques
3	30	BOÎTE	Cu #4-14	-	60358SJ	Contacter les services techniques
MODULE	60	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60600J	60605J	N'est plus nécessaire
1	60	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60601J	60606J	FB60J60B1
2	60	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60602J	60607J	FB60J60B2
3	60	BOÎTE	Al/Cu #2-14	60603J	60608J	FB60J60B3
MODULE	60	BOÎTE	Cu #4-14	-	60655J	N'est plus nécessaire
1	60	BOÎTE	Cu #4-14	-	60656J	Contacter les services techniques
2	60	BOÎTE	Cu #4-14	-	60657J	Contacter les services techniques
3	60	BOÎTE	Cu #4-14	-	60658J	Contacter les services techniques
MODULE	100	BOÎTE - CONNEXION LATÉRALE	Al/Cu 2/0-#6	-	61005SJ	N'est plus nécessaire
1	100	BOÎTE - CONNEXION LATÉRALE	Al/Cu 2/0-#6	-	61006SJ	FB60J100B1
2	100	BOÎTE - CONNEXION LATÉRALE	Al/Cu 2/0-#6	-	61007SJ	FB60J100B2
3	100	BOÎTE - CONNEXION LATÉRALE	Al/Cu 2/0-#6	-	61008SJ	FB60J100B3
1	100	BOÎTE	Al/Cu 2/0-#6	-	61036J	FB60J100B1
2	100	BOÎTE	Al/Cu 2/0-#6	-	61037J	FB60J100B2
3	100	BOÎTE	Al/Cu 2/0-#6	-	61038J	FB60J100B3
1	100	BOÎTE	Cu 2/0-#12	-	61006J	Contacter les services techniques
2	100	BOÎTE	Cu 2/0-#12	-	61007J	Contacter les services techniques
3	100	BOÎTE	Cu 2/0-#12	-	61008J	Contacter les services techniques

### COUVERCLES DE PORTE-FUSIBLES DE 30-100 A

# de référence	Indication	Ampérage	# de référence -Gen2
DFC-1	Non	30	FBC60J30
DFC-10	Non	30	FBC60J30
DFC-6	Non	60	FBC60J60
DFC-11	Non	60	FBC60J60
DFC-3	Non	100	FBC60J100
DFC-1I	Oui	30	FBC60J30I
DFC-10I	Oui	30	FBC60J30I
DFC-6I	Oui	60	FBC60J60I
DFC-11I	Oui	60	FBC60J60I
DFC-3I	Oui	100	FBC60J100I

